

Acta de Entrega-Recepción



RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: APO.- AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH,
MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**

Fecha: 06 DE OCTUBRE DE 2025

Hora: 12:00 HORAS

Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Población: CHENCOH

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

| CONSTRUCCION | AMPLIACION | MODIFICACION | REHABILITACION | CONSERVACION | MECANIZACION |
|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | X | | |

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, Fecha de Término: **06 DE OCTUBRE DE 2025**

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
|-------------|---------------|---------|---------|---------------|-------|
| AUTORIZADA: | \$ 746,602.36 | ----- | ----- | \$ 746,602.36 | ----- |
| EJERCIDA: | \$ 746,596.03 | ----- | ----- | \$ 746,596.03 | ----- |

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 (FAISMUN 2025)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

| CLAVE | CONCEPTO |
|---------|---|
| | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN |
| | PRELIMINARES |
| INFO002 | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE HASTA 60 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESACARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO |
| EQUIP1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 10 LPS DE 17 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 4" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR20 R600-16. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 4" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP3 | MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO A MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 3F 230V 60HZ 3450 RPM DE 6" DE MCA ALTAMIRA, SERIE RT. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |

| | |
|---------|--|
| EQUIP4 | ACOPLAMIENTO DE MOTOR E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 30HP Y COLUMNAS DE BOMBEO DE DIAM 3" DE DIAM. INCLUYE ACOPLAMIENTO DE MOTOR, BOMBA Y COLUMNAS DE BOMBEO DE 3" DE DIAM, INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CAL 8, AMARRES PARA SUJECCIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP5 | SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X1/0 AWG 1000V |
| TUB | SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNAS UPVC DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLE INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. |
| EQUIP7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNAS. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE |
| | REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA |
| REHTRE1 | REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INCLUYE: RASPADO, PULIDO, REEMPLAZO DE EMPAQUES, TORNILLOS EN MAL ESTADO Y PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
| VALV3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO |
| VALV4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| REG1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| TOMA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO. |

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-072/2025

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Federal ()

Estatal ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA



Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE



Nombre y firma

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Rosalia Yah Caamal.
C. Rosalia Yah Caamal

Vocal de Control y Vigilancia:

Eduardo
C. Eduardo Yah Caamal

Secretario:

Jose Gaspar Yah Caamal
C. Jose Gaspar Yah Caamal

Vocal #1:


Lourdes
C. Lourdes Mariela Puc Nah

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:


ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, CAMP.

Contralor Interno Municipal


LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.


C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**


ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **06 DE OCTUBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA LA **CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.**" REPRESENTADO POR EL C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA A QUIEN SE DENOMINA EL **CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**" DE LA LOCALIDAD DE CHENCOH, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-072/2025** DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, DEL RUBRO DE GASTO ART 33 LCF: **APO.- AGUA POTABLE**, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-37/2025** DE FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYERON EL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 746,596.03 (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.
SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|---|--|
| H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN  ING. HIRAM ARANDA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL | POR EL CONTRATISTA  C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL |
| TESTIGOS | |
| ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  | C. JOSE FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA  |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”

Hopelchén, Campeche, a 06 de Octubre de 2025

Oficio: HAH/DOP/708/2025

Asunto: Notificación para Finiquito de Obra.



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA.
PRESENTE

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 06 de Octubre del presente año en el que menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato **HAH-DOP-FAISMUN-37/2025** con fecha 30 de Septiembre de 2025, relativo a la obra: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de **CHENCOH** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con un monto de **\$746,596.03** I.V.A. incluido y con un periodo de ejecución de contrato del 30 de Septiembre de 2025 hasta el día 06 de Octubre de 2025, han sido concluidos al 100%, siendo el 06 de Octubre de 2025 el día de término real de dicha obra, motivo por el cual se le invita a llevar a cabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 06 de Octubre de 2025 a las 12:00 horas en el lugar de la obra.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Recibido 06 OCT 2025

ATENTAMENTE

JORGE GUTIERREZ USTROZA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024- 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
HOP. CAM.

hml
ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

C.C.p. Archivo



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL. C. **JORGE GUTIERREZ ESTRADA**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|------------------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | HAH-DOP-FAISMUN-37/2025 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. |
| LOCALIDAD: | CHENCOH |
| MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: | \$ 746,596.03 C/IVA. |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: | 07 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO: | 06 DE OCTUBRE DEL 2025 |

II.-MODIFICACIONES

| | |
|----------------------------------|---|
| FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA DE TERMINO REAL: | 06 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: | LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA PROGRAMADO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: | 07 DÍAS NATURALES |
| INCREMENTO DE MONTO: | N/A |
| SEGÚN CONVENIO: | N/A |
| DISMINUCIÓN DE MONTO: | N/A |
| MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO: | \$ 746,596.03 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MN) |
| PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: | N/A |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACION O. | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | MONTO ACUMULADO |
|---------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| ESTIMACION 1(UNICA) | 06/10/2025 | 30/09/2025 AL 06/10/2025 | \$ 746,596.03 | | \$ 746,596.03 |
| | | | TOTAL | | \$ 746,596.03 |

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

| ESTIMACION NO. | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|---------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| ESTIMACION 1(UNICA) | 06/10/2025 | 30/09/2025 AL 06/10/2025 | \$ 746,596.03 | \$ 746,596.03 |
| | | | | |

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A..**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **06 DE OCTUBRE DE 2025**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PURO HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA
CONTRATISTA

*Representante
Reyes González*

ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA Y EL SUPERVISOR DE OBRA, JOSÉ FILIBERTO CHI YE, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL. C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.** MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-072/2025** DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEL RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: APO.- AGUA POTABLE, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-37/2025** DE FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 07 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$746,596.03 (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

| CLAVE | CONCEPTO |
|---------|--|
| | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN |
| | PRELIMINARES |
| INFO002 | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE HASTA 60 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESACARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO |
| EQUIP1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 10 LPS DE 17 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 4" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR20 R600-16. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 4" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP3 | MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO A MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 3F 230V 60HZ 3450 RPM DE 6" DE MCA ALTAMIRA, SERIE RT. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP4 | ACOPLAMIENTO DE MOTOR E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 30HP Y COLUMNA DE BOMBEO DE DIAM 3" DE DIAM. INCLUYE ACOPLAMIENTO DE MOTOR, BOMBA Y COLUMNA DE BOMBEO DE 3" DE DIAM, INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CAL 8, AMARRES PARA SUJECIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP5 | SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X1/0 AWG 1000V |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

| | |
|---|--|
| TUB | SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNA UPVC DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLE INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. |
| EQUIP7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNA. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE |
| REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA | |
| REHTRE1 | REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INCLUYE: RASPADO, PULIDO, REEMPLAZO DE EMPAQUES, TORNILLOS EN MAL ESTADO Y PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
| VALV3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO |
| VALV4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| REG1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| TOMA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO. |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CONCEPTO | PERÍODO | IMPORTE ESTIMADO* | IMPORTE PAGADO** | FECHA DE DEPOSITO |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Estimación (Única) | 1 30/09/2025 AL 06/10/2025 | \$ 746,596.03 | \$ 746,596.03 | N/A |
| | | | \$746,596.03 | \$746,596.03 |

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA Y EL SUPERVISOR DE OBRA, JOSÉ FILIBERTO CHI YE, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL. C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.** MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-072/2025** DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEL RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: **APO.- AGUA POTABLE**, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-37/2025** DE FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 07 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$746,596.03 (SON: SEECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

| CLAVE | CONCEPTO |
|---------|--|
| | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN |
| | PRELIMINARES |
| INFO002 | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE HASTA 60 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESACARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO |
| EQUIP1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 10 LPS DE 17 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 4" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR20 R600-16. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 4" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP3 | MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO A MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 3F 230V 60HZ 3450 RPM DE 6" DE MCA ALTAMIRA, SERIE RT. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP4 | ACOPLAMIENTO DE MOTOR E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 30HP Y COLUMNA DE BOMBEO DE DIAM 3" DE DIAM. INCLUYE ACOPLAMIENTO DE MOTOR, BOMBA Y COLUMNA DE BOMBEO DE 3" DE DIAM, INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CAL 8, AMARRES PARA SUJECIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |
| EQUIP5 | SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X1/0 AWG 1000V |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

| | |
|---|--|
| TUB | SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNA UPVC DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLE INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. |
| EQUIP7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNA. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE |
| REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA | |
| REHTRE1 | REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INCLUYE: RASPADO, PULIDO, REEMPLAZO DE EMPAQUES, TORNILLOS EN MAL ESTADO Y PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
| VALV3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO |
| VALV4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| REG1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| TOMA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO. |

1
3

4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CONCEPTO | PERÍODO | IMPORTE ESTIMADO* | IMPORTE PAGADO** | FECHA DE DEPOSITO |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Estimación (Única) | 1 30/09/2025 AL 06/10/2025 | \$ 746,596.03 | \$ 746,596.03 | N/A |
| \$746,596.03 | | | \$746,596.03 | |

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

SE MANIFIESTA QUE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. JORGE GUTIERREZ ESTRADA
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"